

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



www. itrostov. ru

Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru



Карта заказа ПР205 программируемое реле с графическим дисплеем и Ethernet

ПР205-**X.X.X.X.0**

Номинальное напряжение питания:

230 – 230 В переменного тока

24 – 24 В постоянного тока / 24 В переменного тока

Количество входов/выходов:

1211 – 12 входов, 11 выходов

1816 – 18 входов, 16 выходов

Тип входов/выходов =24 В:

Для модификаций 1211:

02 – 6 DI, 2 FDI, 4 AI, 8 DO (P), 3 AO

06 – 6 DI, 2 FDI, 4 AI, 6 DO (P), 2 DO (K), 3 AO

Для модификаций 1816:

02 – 8 DI, 4 FDI, 6 AI, 12 DO (P), 4 AO

06 – 8 DI, 4 FDI, 6 AI, 8 DO (P), 4 DO (K), 4 AO

Тип входов/выходов 230 В:

Для модификаций 1211:

02 – 8 DI, 4 AI, 8 DO (P), 3 AO

06 – 8 DI, 4 AI, 6 DO (P), 2 DO (K), 3 AO

22 – 6 DI, 2 FDI, 4 AI, 8 DO (P), 3 AO

26 – 6 DI, 2 FDI, 4 AI, 6 DO (P), 2 DO (K), 3 AO

Для модификаций 1816:

02 – 12 DI, 6 AI, 12 DO (P), 4 AO

06 – 12 DI, 6 AI, 8 DO (P), 4 DO (K), 4 AO

Количество интерфейсов RS-485:

0 – 1×Ethernet

2 – 2×RS-485, 1×Ethernet

Алгоритм работы:

0 – без предустановленного алгоритма

ПР205- **X . X . X . X .0**

г.Ростов-на-Дону:

ул. Магнитогорская 1Г, к. 20



Т.к. (863) 221-25-48
Т.моб.: +7-903-401-25-48

e-mail: zakaz@itrostov.ru

[www. itrostov. ru](http://www.itrostov.ru)

МОДИФИКАЦИЯ	ПИТАНИЕ, В	ВХОДЫ			ВЫХОДЫ		RS-485	ETHERNET
		FDI	DI	AI	DO	AO		
ПР205-24.1211.02.0.0	~/=24	2	6 (24 В)	4	8 P	3AY	0	1
ПР205-24.1211.02.2.0	~/=24	2	6 (24 В)	4	8 P	3AY	2	1
ПР205-24.1211.06.0.0	~/=24	2	6 (24 В)	4	6 P 2 K	3AY	0	1
ПР205-24.1211.06.2.0	~/=24	2	6 (24 В)	4	6 P 2 K	3AY	2	1
ПР205-24.1816.02.0.0	~/=24	4	8 (24 В)	6	12 P	4AY	0	1
ПР205-24.1816.02.2.0	~/=24	4	8 (24 В)	6	12 P	4AY	2	1
ПР205-24.1816.06.0.0	~/=24	4	8 (24 В)	6	8 P 4 K	4AY	0	1
ПР205-24.1816.06.2.0	~/=24	4	8 (24 В)	6	8 P 4 K	4AY	2	1
ПР205-230.1211.22.0.0	~230	2	6 (24 В)	4	8P	3AY	0	1
ПР205-230.1211.22.2.0	~230	2	6 (24 В)	4	8P	3AY	2	1
ПР205-230.1211.26.0.0	~230	2	6 (24 В)	4	6 P 2 K	3AY	0	1
ПР205-230.1211.26.2.0	~230	2	6 (24 В)	4	6 P 2 K	3AY	2	1
ПР205-230.1211.02.0.0	~230	0	8 (220 В)	4	8P	3AY	0	1
ПР205-230.1211.02.2.0	~230	0	8 (220 В)	4	8P	3AY	2	1
ПР205-230.1211.06.0.0	~230	0	8 (220 В)	4	6 P 2 K	3AY	0	1
ПР205-230.1211.06.2.0	~230	0	8 (220 В)	4	6 P 2 K	3AY	2	1
ПР205-230.1816.02.0.0	~230	0	12 (220 В)	6	12P	4AY	0	1
ПР205-230.1816.02.2.0	~230	0	12 (220 В)	6	12P	4AY	2	1
ПР205-230.1816.06.0.0	~230	0	12 (220 В)	6	8 P 4 K	4AY	0	1
ПР205-230.1816.06.2.0	~230	0	12 (220 В)	6	8 P 4 K	4AY	2	1