



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГУЛ-ГАЗ", Место нахождения: 129344, РОССИЯ, МОСКВА, УЛИЦА ВЕРХОЯНСКАЯ, ДОМ 18, КОРПУС 2, ПОМ 2 Оф 161, Адрес места осуществления деятельности: 129344, РОССИЯ, МОСКВА, УЛИЦА ВЕРХОЯНСКАЯ, ДОМ 18, КОРПУС 2, ПОМ 2 Оф 161, ОГРН: 1057747554699, Номер телефона: +7 4959814621, Адрес электронной почты: 9814621@mail.ru

В лице: Генеральный директор МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная:, Клапаны электромагнитные типа ВН, ВФ, номинальный диаметр 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 мм, с максимально допустимым рабочим давлением 0,6 Мпа, предназначенные для раоты с газом группы 1, категория оборудования 1,2 в соответствии с приложением №1 ТР ТС 032/2013

Изготовитель: Совместное предприятие «ТермоБрест» Общество с ограниченной ответственностью, Место нахождения: 224014, БЕЛАРУСЬ, ГОРОД БРЕСТ, УЛИЦА ПИСАТЕЛЯ СМИРНОВА, ДОМ 168, Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 224014, БЕЛАРУСЬ, ГОРОД БРЕСТ, УЛИЦА ПИСАТЕЛЯ СМИРНОВА, ДОМ 168

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: Техническими условиями ТУ РБ 05708554.021-96 «КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ, серии ВН, ВФ»

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8481807100; 8481807399; 8481807900

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением

Декларация о соответствии принята на основании протокола ТСН-ИЛ-2026-0323 выдан 17.03.2026 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСФЕРА»"; ТСН-ИЛ-2026-0324 выдан 17.03.2026 испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХСФЕРА»"; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ 12.2.063-2015, "Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности"; Условия и сроки хранения: Условия хранения: 3 (ЖЗ) по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок хранения – 24 месяца без переконсервации. Назначенный срок службы - 9 лет

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 01.04.2031
включительно


(подпись)


М.П. "РЕГУЛ-ГАЗ"
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОГРН 1057747554699
МОСКВА

МИХАЙЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ВУ.РА03.В.03662/26
Дата регистрации декларации о соответствии: 02.04.2026